



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl.Lawu No 168 Karanganyar Telp (0271) 495059
Fax 495102 Kode Pos 57714

Nomor : 449.5 / 526.1 / 5 / III / 2018
Hal : Hasil Pemeriksaan bakteriologi

Karanganyar, 19 Maret 2018

Yang Terhormat:
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Jl.Laksda Yos Sudarso Karanganyar
di-

KARANGANYAR

Disampaikan dengan hormat hasil pemeriksaan laboratorium kami adalah sebagai berikut:

No lab : 187 - 188/AL-BAK/III/2018
No sampel : 388
Jenis sampel : Air Limbah Cair
Lokasi sampel : IPAL Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar
Pengambil sampel : Petugas UPT.Lab.Kes Dinas Kesehatan Kab.Karanganyar
Tanggal diambil/diterima : 12 Maret 2018 / 12 Maret 2018
Tanggal pemeriksaan : 12 Maret 2018 s.d 15 Maret 2018
Parameter pemeriksaan : Kuman Gol E coli
Hasil Pemeriksaan :

No Lab	Jenis Sampel	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Kadar Yang Diperbolehkan	Satuan
187.	Air Limbah Cair (Inlet)	Kuman Gol E coli	$2,0 \times 10^8$	5000	MPN/100 ml
188.	Air Limbah Cair (Outlet)		< 1,8		

Rujukan Baku Mutu : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

Demikian hasil pemeriksaan ini untuk dapat digunakan seperlunya.



dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.196001051985111002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl.Lawu No 168 Karanganyar Telp (0271) 495059,495226
Fax 495102 Kode Pos 57714

Nomor : 449.5 / 391.16 .5 / II / 2018
Hal : Hasil Pemeriksaan bakteriologi

Karanganyar, 28 Februari 2018

Yang Terhormat:
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Jl.Laksda Yos Sudarso Karanganyar
di-

KARANGANYAR

Disampaikan dengan hormat hasil pemeriksaan laboratorium kami adalah sebagai berikut:

No lab : 137-138/AL-BAK/II/2018
No sampel : 244 - 245
Jenis sampel : Air Limbah Cair
Lokasi sampel : IPAL Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar
Pengambil sampel : Petugas UPT.Lab.Kes Dinas Kesehatan Kab.Karanganyar
Tanggal diambil/diterima : 19 Februari 2018 / 19 Februari 2018
Tanggal pemeriksaan : 19 Februari 2018 s.d 23 Februari 2018
Parameter pemeriksaan : Kuman Gol E coli
Hasil Pemeriksaan :

No Lab	Jenis Sampel	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Kadar Yang Diperbolehkan	Satuan
137.	Air Limbah Cair (Inlet)	Kuman Gol E coli	39×10^8	5000	MPN/100 ml
138.	Air Limbah Cair (Outlet)		140×10^2		

Rujukan Baku Mutu : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

Demikian hasil pemeriksaan ini untuk dapat digunakan seperlunya.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar

dr. Cucuk Mero Kusumo, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196081051985111002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl.Lawu No 168 Karanganyar Telp (0271) 495059,495226
Fax 495102 Kode Pos 57714

Nomor : 449.5 / 232 . 5 . 5/II/2018
Hal : Hasil Pemeriksaan Bakteriologi

Karanganyar, 5 Februari 2018

Yang Terhormat:
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Jl.Laksda Yos Sudarso Karanganyar
di-

KARANGANYAR

Disampaikan dengan hormat hasil pemeriksaan laboratorium kami adalah sebagai berikut:


No lab : 103 -104/AL-BAK/II/2018
No sampel : 124 - 125
Jenis sampel : Air Limbah Cair
Lokasi sampel : IPAL Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar
Pengambil sampel : Petugas UPT Lab.Kes Dinas Kesehatan Kab.Karanganyar
Tanggal diambil/diterima : 30 Januari 2018/ 30 Januari 2018
Tanggal pemeriksaan : 30 Januari 2018 s.d 2 Februari 2018
Parameter pemeriksaan : Kuman Gol E coli
Hasil Pemeriksaan :

No Lab	Jenis Sampel	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Kadar Yang Diperbolehkan	Satuan
103.	Air Limbah Cair (Inlet)	Kuman Gol E coli	24×10^7	5000	MPN/100 ml
104.	Air Limbah Cair (Outlet)		$6,8 \times 10^2$		

Rujukan Baku Mutu : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

Demikian hasil pemeriksaan ini untuk dapat digunakan seperlunya.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar


dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196001051985111002